

Vodohospodářské laboratoře, s.r.o.

Protokol o zkoušce odpadní vody . 8559/25

Zákazník : **VODA CZ SERVICE s.r.o.**

Hořovice 45, 551 01

Zakázka : A. st. edisko ADMIN VCzS

Vzorkoval : Marinica Kamil dne 31.10.25 - 11:30 Zkoušky provedeny : 31.10.25 - 13.11.25


Popis vzorku : **OV Dolní Morava - přítok**

číslo vzorku : 8579/25

parametry	jednotky	hodnoty	nejistota	zkušební metody
pH		8,39	±0,2	SN ISO 10523/A
nerozpuštěné látky	mg/l	79	±10%	SN EN 872/A
CHSK-Cr chem. spotřeba kyslíku	mg/l	125	±15%	SN ISO 15705/A
BSK-5 s potlačenou nitrifikací	mg/l	72,0	±20%	SOP 1-Z06/A
amonné ionty	mg/l	59,5	±7%	SN ISO 7150-1/A
dusík amoniakální N-(NH ₄) ⁺	mg/l	46,3	-	Výpočet
dusík celkový	mg/l	51,8	±15%	SN EN 12260/A
fosfor celkový	mg/l	3,42	±15%	SN EN ISO 6878/A

Zkušební laboratoř .4036 je odborná způsobilá podle normy SN EN ISO/IEC 17025:2018, je posouzená "ASLAB St. ediskem pro posuzování způsobilosti laboratoří". Laboratoř je odborná způsobilá k provádění rozborů odpadních vod podle § 38 zákona .254/2001 (vodní zákon). Metody, na něž se vztahuje OSV DĚLNOSTI O SPRÁVNÉ ČINNOSTI LABORATOŘE, jsou označeny kódem A, analýzy zajištěné externím dodavatelem kódem S. Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke vzorku, který je uveden na tomto protokolu. Laboratoř neodpovídá za informace poskytnuté zákazníkem.

Protokol může být reprodukován pouze jako celek.



V Pardubicích : 13.11.25

Ing. Vlastislav Mácha

Vodohospodářské laborato e, s.r.o.

Protokol o odb ru .: 8559/25

Vzorek .: 8579/25

Vodohospodářské laborato e, s.r.o. - zkušební laborato . 4036


Protokol o odb ru vzorku odpadní vody

Zákazník	VODA CZ SERVICE s.r.o.
Místo odb ru	OV Dolní Morava - p ítok
Odb r zahájen (datum a as)	30.10.25
Odb r ukon en (datum a as)	31.10.25 11:30
Typ vzorku	sm sný 2 hod (A) - SOP Vz5/A
Metoda odb ru	SOP Vz 5 - Odb r vzorku odpadní vody
Použité odb rov é za ízení	manuální vzorkova
Vzorek odebral	Marinica Kamil
Vzhled vzorku	usaditelné látky, zákal
Úprava vzorku p i odb ru	bez úpravy
Podmínky prost edí	bez ovlivn ní odb ru
Poznámky k odb ru	vzorkova LTS 10

Na odb r vzorku odpadní vody se vztahuje OSV D ENÍ O SPRÁVNÉ INNOSTI LABORATO E ASLAB.

Protokol zpracoval : Ing. Vlastislav Mácha

V Pardubicích dne : 13.11.2025



Vysv tlivky :

sm sný 2 hod A: 2 hodinový slévaný vzorek z 8 objemov stejných vzork v intervalu 15 min

sm sný 24 hod B: 24 hodinový slévaný vzorek z 12 objemov stejných díl ích vzork v intervalu 2 hodin

sm sný 24 hod C: 24 hodinový slévaný vzorek z 12 objemov spr toku úm rných díl ích vzork v intervalu 2 hodin