ČOV Dolní Morava

Rok: **2025**

Povolené limity vypouštění

CHSK-Cr, mg/l		BSK5, mg/l		NL, mg/l		Fosfor, mg/l		Ncelk., mg/l		N-NH4, mg/l	
p	m	p	m	p	m	p	m	p	m	p	
70	120	18	25	20	30	průměr 2	5			průměr 8	15

hodnoty jsou v mg/l

	CHSK-Cr, mg/l		BSK5, mg/l		NL, mg/l		Fosfor, mg/l		Ncelk., mg/l		N-NH4, mg/l	
Datum	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok	přítok	odtok
29.10.2025	125	16	72	1,8	79	2	3,42	0,34	51,8	12,9	46,3	0,078
15.11.2025	132	10	52,6	1,8	33	2	2,41	1,98	19,3	4,9	19,6	0,078
03.12.2025	73,00	23,00	32,10	2,20	70,00	5,00	3,38	6,51	30,80	24,70	31,90	0,08
Průměr	**110,00**	**16,33**	**52,23**	**1,93**	**60,67**	**3,00**	**3,07**	**2,94**	**33,97**	**14,17**	**32,60**	**0,08**
Bilance v t/rok	**0,457**	**0,068**	**0,217**	**0,008**	**0,252**	**0,012**	**0,013**	**0,012**	**0,141**	**0,059**	**0,135**	**0,000**
Účinnost v %		**85,15**		**96,30**		**95,05**		**4,13**				**99,76**
Vypuštěný objem OV:												
od září 2025 - 4 156,4 m3/rok												